

## **WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI KANALIZACYJNEJ**

TT-671-0058-0392-20

Chrzanów, 24.01.2020 r.

**Koma DG Sp. z o.o.**  
**ul. Wiejska 13**  
**31-464 Kraków**

**Obiekt: cztery projektowane budynki jednorodzinne**  
Chrzanów, ul. Krocymiech dz. nr 1155/16

**Charakter odbioru:**  
socjalno-bytowy

**Przewidywana ilość ścieków:**  
144 l/s.

Odpowiadając na złożony wniosek, zapewniamy przyłączenie do sieci kanalizacyjnej Wodociągów Chrzanowskich Sp. z o.o. celem odprowadzenia ścieków na warunkach:

1. Miejsce przyłączenia: istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej  $\varnothing$  250 PVC.
2. Miejsce odbioru ścieków: istniejąca studnia lub sieć kanalizacyjna.
3. Granica własności: miejsce włączenia do sieci kanalizacyjnej.
4. Granica eksploatacji: punkt włączenia za pierwszą studzienką od strony budynku.
5. Przyłącz kanalizacyjny należy zaprojektować poprzez studzienkę rewizyjną zlokalizowaną na terenie nieruchomości.
6. Przyłącz kanalizacyjny należy wykonać z rur PVC ze ścianką litą. Zastosowane rury powinny charakteryzować się minimalną sztywnością obwodową SN 4 kN/m<sup>2</sup> w przypadku terenów zielonych, w pozostałych przypadkach SN 8 kN/m<sup>2</sup>.
7. W przypadku dłuższych przyłączy oraz w przypadku zmian kierunku na przyłączach należy stosować studzienki rewizyjne.
8. Ilość wprowadzanych do kanalizacji ścieków będzie równa ilości pobranej wody. W przypadku zasilania instalacji wewnętrznej z innego źródła niż sieć wodociągowa Wodociągów Chrzanowskich Sp. z o.o. dla prawidłowego określenia ilości ścieków odprowadzonych do kanalizacji wymagane jest zamontowanie na takim zasilaniu dodatkowego wodomierza. Warunki zabudowy takiego wodomierza należy uzgodnić z Wodociągami Chrzanowskimi Sp. z o.o.
9. Przyłączane przez Inwestora urządzenia nie mogą stwarzać zagrożenia dla sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków.
10. Parametry zrzucanych ścieków do kanalizacji winny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1757).
11. Inwestor powinien zabezpieczyć instalację przed przepływem zwrotnym ścieków zgodnie z §124 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1065).

12. Zabrania się wprowadzania wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji sanitarnej.
13. Wydane wcześniejsze warunki przyłączenia do sieci kanalizacyjnej dotyczące przedmiotowej nieruchomości tracą ważność z dniem wydania niniejszych warunków.
14. Okres ważności warunków wynosi 2 lata.

Do Inwestora należy:

1. Wykonanie projektu przyłącza kanalizacyjnego wraz z niezbędnymi zgodami i uzgodnienie projektu w Wodociągach Chrzanowskich Sp. z o.o.
2. Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego zgodnie z zatwierdzonym projektem, obowiązującymi przepisami i normami.
3. Zgłoszenie wykonanego przyłącza do odbioru technicznego przed zasypaniem oraz zlecenie w formie pisemnej przyłączenia do sieci, które nastąpi w terminie uzgodnionym pomiędzy Wodociągami Chrzanowskimi Sp. z o.o., a Inwestorem.
4. Wykonanie i dostarczenie mapy z inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej do siedziby Wodociągów Chrzanowskich Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 8, 32-500 Chrzanów, wraz z wersją elektroniczną w formacie ".dwg" (wersję elektroniczną przesłać mailowo na adres: inwentaryzacja@wodociagi.chrzanowskie.pl lub dostarczyć do siedziby na nośniku CD). Protokół odbioru przyłącza zostanie wydany po dostarczeniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyłącza kanalizacyjnego.
5. Podpisanie umowy na odprowadzanie ścieków.

Do Wodociągów Chrzanowskich Sp. z o.o. należy:

1. Włączenie do sieci kanalizacyjnej.
2. Sprawdzenie posadowienia przykanalika oraz studni.
3. Odbiór wykonanego przyłącza kanalizacyjnego przed zasypaniem.

PROKURENT

Ewa Prowalska

PROKURENT

mgr inż. Szymon Wyrwik

Załączniki:

1. Mapa sytuacyjna.
2. Zgłoszenia gotowości przyłącza do włączenia.

Otrzymują: 1 x Adresat  
1 x a/a

**Wodociągi Chrzanowskie**  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
32-500 Chrzanów, ul. Jagiellońska 8  
tel. 32 623 32 32, 32 623 32 60, fax 32 623 32 42  
NIP: 6280001037, REGON: 271953804  
KRS 0000067967

-1-