

## **WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ**

TT-670-0036-0394-20

Chrzanów, 27.01.2020 r.

**Koma DG Sp. z o.o.**  
ul. Wiejska 13  
31-464 Kraków

**Obiekt: cztery projektowane budynki jednorodzinne**  
Chrzanów, ul. Kroczymiech dz. nr 1155/17

**Charakter odbioru:**  
socjalno-bytowy

**Zapotrzebowanie w wodę:**  
0,28 l/s; 144 m<sup>3</sup>/rok.

Odpowiadając na złożony wniosek, zapewniamy przyłączenie do sieci wodociągowej Wodociągów Chrzanowskich Sp. z o.o. celem dostarczania wody na warunkach:

1. Miejsce przyłączenia: istniejąca sieć wodociągowa  $\varnothing$  250 PE.
2. Miejsce dostarczenia wody: zawór za wodomierzem głównym licząc od strony sieci wodociągowej.
3. Miejsce zabudowy wodomierza głównego: pomieszczenie techniczne lub studnia wodomierzowa zgodnie z §116 i §117 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065) oraz normą PN-B-10720.
4. Rodzaj (typ) wodomierza głównego: wodomierz statyczny DN 20.
5. Granica własności: zasowa na sieci wodociągowej w miejscu włączenia. Przyłącz wodociągowy pozostaje własnością Inwestora w eksploatacji Wodociągów Chrzanowskich Sp. z o.o.
6. Granica eksploatacji: zawór za wodomierzem głównym licząc od strony sieci.
7. Ciśnienie dyspozycyjne w miejscu włączenia: 0,05-0,6 MPa.
8. Przyłącz wodociągowy należy umieścić na głębokości poniżej strefy przemarzania (1,4÷1,8 m) na podsypce i obsypce piaskowej (wysokość zarówno podsypki jak i obsypki 15 cm).
9. Trasę przewodu wodociągowego należy oznaczyć taśmą lokalizacyjną PVC z metalową wkładką, ułożoną nad warstwą obsypki. Należy zachować ciągłość oznakowania od miejsca włączenia do miejsca lokalizacji układu pomiarowego.
10. Przyłącz wodociągowy należy wykonać z rur PE 100, SDR 11 i kształtek polietylenowych wyłącznie zgrzewanych o średnicy zapewniającej zapotrzebowanie obiektu w wodę.
11. Przy projektowaniu węzła wodomierzowego należy uwzględnić armaturę zaporową (zawory przelotowe grzybkowe), odcinki proste (5 x d przed wodomierzem oraz 3 x d za), zawór antyskażeniowy usytuowany przed drugim zaworem odcinającym licząc od strony sieci wodociągowej.
12. Przyłączane przez Inwestora urządzenia na instalacji wewnętrznej nie mogą stwarzać zagrożenia dla sieci wodociągowej.
13. Zabrania się łączenia z siecią wodociągową Wodociągów Chrzanowskich Sp. z o.o. innych źródeł wody bez zgody Spółki.

14. Koszty wykonania przyłącza, studni wodomierzowej lub pomieszczenia na wodomierz główny ponosi Inwestor.
15. Wydane wcześniejsze warunki przyłączenia do sieci wodociągowej dotyczące przedmiotowej nieruchomości tracą ważność z dniem wydania niniejszych warunków.
16. Okres ważności warunków przyłączenia wynosi 2 lata.

Do Inwestora należy:

1. **Wykonanie projektu przyłącza wodociągowego wraz z niezbędnymi zgodami i uzgodnienie projektu w Wodociągach Chrzanowskich Sp. z o.o.**
2. Wykonanie przyłącza wodociągowego od zasuwy do miejsca zabudowy wodomierza głównego zgodnie z zatwierdzonym projektem, obowiązującymi przepisami i normami.
3. Zgłoszenie wykonanego przyłącza do odbioru technicznego przed zasypaniem oraz zlecenie w formie pisemnej przyłączenia do sieci, które nastąpi w terminie uzgodnionym pomiędzy Wodociągami Chrzanowskimi Sp. z o.o., a Inwestorem.
4. Wykonanie i dostarczenie mapy z inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej do siedziby Wodociągów Chrzanowskich Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 8, 32-500 Chrzanów, wraz z wersją elektroniczną w formacie ".dwg" (wersję elektroniczną przesłać mailowo na adres: inwentaryzacja@wodociagi.chrzanowskie.pl lub dostarczyć do siedziby na nośniku CD). Protokół odbioru przyłącza zostanie wydany po dostarczeniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyłącza wodociągowego.
5. Podpisanie umowy o zaopatrzenie w wodę.

Do Wodociągów Chrzanowskich Sp. z o.o. należy:

1. Włączenie przyłącza wodociągowego do sieci wodociągowej poprzez zabudowę zasuwy.
2. Wykonanie podejścia wodomierzowego wraz z zabudową wodomierza głównego.
3. Wykonanie próby ciśnieniowej.
4. Sprawdzenie działania armatury.
5. Sprawdzenie ciągłości oznakowania rurociągu.
6. Wykonanie analizy jakości wody.
7. Odbiór wykonanego przyłącza wodociągowego **przed zasypaniem.**

PROKURENT  
mgr Małgorzata Adamczyk

PROKURENT  
mgr Szymon Wyrwik

Załączniki:

1. Mapa sytuacyjna.
2. Zgłoszenia gotowości przyłącza do włączenia.

Otrzymują: 1 x Adresat  
1 x a/a

**Wodociągi Chrzanowskie**  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
32-500 Chrzanów, ul. Jagiellońska 8  
tel. 32 623 32 32, 32 623 32 60, fax 32 623 32 42  
NIP: 6280001037, REGON: 271953804  
KRS 0000067967  
-1-





1155/2

1155/14

1155/16

1155/17

1155/13

1155/12

4794

1136/2

1136/5

1135/16

1135/17

W 250 PE

W 250 PVC